

Einbauzustand:	Deckenfläche / ungedämmter Dachraum oberhalb				
Kommentar:					
U-Wert W/m ² K	R-Wert m ² K/W	g-Wert -	H- W/m ² K	Fläche m ²	Flächengewicht kg/m ²
0,157	8,369	.	27,91	222,19	22,0

Pos.Nr.	Bauteilschicht	s mm	λ W/(mK)	R m ² K/W	Fläche %
-	Wärmeübergang, Innen	-	-	0,1000	100,0
1	Gipskartonplatten	12,50	0,250	0,0500	100,0
2	Fichte/Kiefer	22,00	0,130	0,1692	0,9
3	Fichte/Kiefer	240,00	0,130	1,8462	0,9
4	Fichte/Kiefer	22,00	0,130	0,1692	14,7
5	Mineralfaser 035	240,00	0,035	6,8571	14,7
6	Luftzwischenraum-waag	22,00	0,129	0,1705	79,3
7	Mineralfaser 035	240,00	0,035	6,8571	79,3
8	Luftzwischenraum-waag	22,00	0,129	0,1705	5,1
9	Fichte/Kiefer	240,00	0,130	1,8462	5,1
-	Wärmeübergang, Außen	-	-	0,1000	100,0